



AUTORIZOVANÁ OSOBA 212
CENTRUM STAVEBNÍHO INŽENÝRSTVÍ a.s.
pracoviště Zlín, K Cihelně 304, 764 32 Zlín - Louky

na základě Rozhodnutí o autorizaci č. 35/2006 ze dne 01.09.2006

vydává

CERTIFIKÁT VÝROBKU

č. 1579/Z/212/2008 R2

V souladu s ustanovením § 5a odst. 2 nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, autorizovaná osoba potvrzuje, že u stavebního výrobku:

Požární uzávěr

Dřevěné vnitřní bezpečnostní dveře Masonite B3 – dveřní křídla otočná, plná, hladká, jednokřídlová, s polodrážkou, osazená do ocelové zárubně

Výrobce: **Masonite CZ spol. s r.o.**
Hruškové dvory 82, 586 02 Jihlava
IČ: 26482738

Místo výroby: **Masonite CZ spol. s r.o.**
Hruškové dvory 82, 586 02 Jihlava

přezkoumala podklady předložené výrobcem, provedla počáteční zkoušku typu výrobku na vzorku a posoudila systém řízení výroby a zjistila, že tento výrobek splňuje požadavky stanovené určenými normami, stavebním technickým osvědčením, které souvisejí se základními požadavky. Jedná se o následující:

normy: **ČSN 73 0532** (práh bez těsnění - $R_w (C; C_{tr}) = 30 (0;-1)$ dB, práh s těsněním - $R_w (C; C_{tr}) = 32 (-1;-2)$ dB, **ČSN EN 1192** (Odolnost proti svislému zatížení - Třída 4), **ČSN EN 14600+ČSN EN 13501-2+A1** (EI₂ 30-C0/EW 30-C0), **ČSN 73 0810** (DP3)

stavební technické osvědčení: č. **STO-08-2217/Z rev. 2 ze dne 07.02.2014.**

Dále zjistila, že systém řízení výroby zabezpečuje, aby výrobky uváděné na trh splňovaly požadavky stanovené shora uvedenými určenými normami, stavebním technickým osvědčením a odpovídaly technické dokumentaci podle § 4 odst. 3.

Nedílnou součástí tohoto certifikátu je protokol č.: P-C-1579/Z/212/2008 rev. 2, ze dne 07.02.2014, který obsahuje závěry zjišťování, ověřování a výsledky zkoušek a základní popis certifikovaného výrobku.

Tento certifikát byl poprvé vydán dne 07.02.2014 a zůstává v platnosti tak dlouho, dokud se podmínky stanovené v určených normách, stavebním technickém osvědčení na něj byl uveden odkaz, nebo výrobní podmínky v místě výroby či systém řízení výroby výrazně nezmění.

Autorizovaná osoba provádí nejméně jedenkrát za 12 měsíců dohled nad řádným fungováním systému řízení výroby v místě výroby podle ustanovení § 5 odst. 4. Pokud autorizovaná osoba zjistí nedostatky, je oprávněna zrušit nebo změnit ji vydaný certifikát.

Ve Zlíně, dne 07.02.2014



uz. *Petr Kučera*

Ing. Petr Kučera, CSc.
zástupce AO 212